

ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 3159/2018

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej
(Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380, z późn. zm.)

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej

im. Józefa Tuliszowskiego - Państwowy Instytut Badawczy na wniosek:

Partner Sp. z o.o.

ul. Kopernika 1

48-340 Głucholazy

stwierdza, że wyrób:

**Głośnik do dźwiękowych systemów ostrzegawczych typu DELF 165/6 PP,
DELF 165/10 PP**

produkowany przez:

Partner Sp. z o.o.

ul. Kopernika 1

48-340 Głucholazy

w zakładzie produkcyjnym:

Partner Sp. z o.o.

ul. Kopernika 1

48-340 Głucholazy

spełnia wymagania:

**pkt. 11.3 załącznika do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących
zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz
mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania
(Dz. U. Nr 143, poz. 1002), wprowadzonego rozporządzeniem zmieniającym
z dnia 27 kwietnia 2010 r. (Dz. U. Nr 85, poz. 553)**

Dokumentacja:

1. Wniosek o przeprowadzenie procesu dopuszczenia wyrobu numer 4557/2018 z dnia 21.03.2018 r.
2. Sprawozdania z badań nr 4591/BA/09 z dnia 29.12.2009 r., 1618/BA/16 z dnia 12.02.2016 r. oraz 1666/BA/16 z dnia 08.03.2016 r. wykonane w Zespole Laboratoriów Sygnalizacji Alarmu Pożaru i Automatyki Pożarniczej BA CNBOP-PIB.
3. Protokoły z badań nr 1637/2013 z dnia 10.11.2016 r. oraz 13.12.2017 r. wykonane w Zespole Laboratoriów Sygnalizacji Alarmu Pożaru i Automatyki Pożarniczej BA CNBOP-PIB.

Świadectwo jest ważne pod warunkiem przestrzegania przez wnioskodawcę wymagań zawartych w umowie nr 3159/DC/CNBOP-PIB/2018.

Okres ważności świadectwa:

od **28.05.2018 r.**


do **27.05.2023 r.**

DYREKTOR CNBOP-PIB

bryg. dr hab. inż. Dariusz Wróblewski



DC/D-21/03.10.2011



ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 3159/2018

DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJĄCE WYRÓB

Głośnik do dźwiękowych systemów ostrzegawczych typu DELF 165/6 PP, DELF 165/10 PP

Typ głośnika:	DELF 165/6 PP
Typ transformatora:	TG-100V/4Ω-8 Ω/0,75W-1,5W-3W-6W
Napięcie zasilania głośnika [V]:	100
Moc znamionowa głośnika [W]:	6
Ustawienia mocy głośnika na odczepach transformatora [W]:	6 / 3 / 1,5 / 0,75
Impedancja głośnika [Ω]:	8
Impedancja transformatora - dla poszczególnych odczepów [Ω]:	1666 / 3333 / 6666 / 13333
Maksymalny poziom ciśnienia akustycznego (moc znamionowa / 4m) [dB]:	89,9
Czułość S (1W / 4m) [dB]:	84
Kąt promieniowania dla 500 Hz [°]:	180
Kąt promieniowania dla 1 kHz [°]:	180
Kąt promieniowania dla 2 kHz [°]:	80
Kąt promieniowania dla 4 kHz [°]:	70
Rodzaj środowiska pracy:	A
Stopień ochrony IP:	32C
Zaciski:	ceramiczna kostka przyłączeniowa
Sposób zamocowania:	montaż do sufitu podwieszanego
Wymiary głośnika z obudową [mm]:	Ø 220 x 100
Materiał obudowy:	metal
Masa [g]:	1500
Parametr zadziałania bezpiecznika:	120°C + 130°C
Typ dodatkowego zabezpieczenia:	metalowa linka zabezpieczająca
Elementy opcjonalne:	Informacja identyfikująca:
Rodzaj i typ kondensatora:	Nie dotyczy
Filtr:	Nie dotyczy

DYREKTOR CNBOP-PIB

bryg. inż. Dariusz Wróblewski



DC/D-21/03.10.2011

ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 3159/2018

DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJĄCE WYRÓB

Głośnik do dźwiękowych systemów ostrzegawczych typu DELF 165/6 PP, DELF 165/10 PP

Typ głośnika:	DELF 165/10 PP
Typ transformatora:	TG-100V/4Ω-8 Ω/0,75W-1,5W-3W-6W
Napięcie zasilania głośnika [V]:	100
Moc znamionowa głośnika [W]:	10
Ustawienia mocy głośnika na odczepach transformatora [W]:	10 / 6 / 3 / 1,5
Impedancja głośnika [Ω]:	8
Impedancja transformatora - dla poszczególnych odczepów [Ω]:	1000 / 1666 / 3333 / 6666
Maksymalny poziom ciśnienia akustycznego (moc znamionowa / 4m) [dB]:	91,3
Czułość S (1W / 4m) [dB]:	82
Kąt promieniowania dla 500 Hz [°]:	180
Kąt promieniowania dla 1 kHz [°]:	180
Kąt promieniowania dla 2 kHz [°]:	90
Kąt promieniowania dla 4 kHz [°]:	70
Rodzaj środowiska pracy:	A
Stopień ochrony IP:	32C
Zaciski:	ceramiczna kostka przyłączeniowa
Sposób zamocowania:	montaż do sufitu podwieszanego
Wymiary głośnika z obudową [mm]:	Ø 220 x 100
Material obudowy:	metal
Masa [g]:	1600
Parametr zadziałania bezpiecznika:	120°C + 130°C
Typ dodatkowego zabezpieczenia:	metalowa linka zabezpieczająca
Elementy opcjonalne:	Informacja identyfikująca:
Rodzaj i typ kondensatora:	Nie dotyczy
Filtr:	Nie dotyczy

WARUNKI DODATKOWE I UWAGI:

Zgodnie z § 17 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002, z późn. zm.) wyrób powinien być oznakowany znakiem jednostki dopuszczającej i dodatkowo numerem niniejszego świadectwa.

DYREKTOR CNBOP-PIB

brg. dr hab. inż. Dariusz Wróblewski



Józefów, dnia: 27 marca 2018 r.