



ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 3157/2018

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej
(Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380, z późn. zm.)
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej
im. Józefa Tuliszowskiego - Państwowy Instytut Badawczy na wniosek:

**Partner Sp. z o.o.
ul. Kopernika 1
48-340 Głucholazy**

stwierdza, że wyrób:

Głośnik do dźwiękowych systemów ostrzegawczych typu WAQ 130/6 PP

produkowany przez:

**Partner Sp. z o.o.
ul. Kopernika 1
48-340 Głucholazy**

w zakładzie produkcyjnym:

**Partner Sp. z o.o.
ul. Kopernika 1
48-340 Głucholazy**

spełnia wymagania:

pkt. 11.3 załącznika do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002), wprowadzonego rozporządzeniem zmieniającym z dnia 27 kwietnia 2010 r. (Dz. U. Nr 85, poz. 553)

Dokumentacja:

1. Wniosek o przeprowadzenie procesu dopuszczenia wyrobu numer 4556/2018 z dnia 21.03.2018 r.
2. Sprawozdania z badań nr 4935/BA/10 z dnia 30.12.2010 r. oraz 1638/BA/16 z dnia 01.04.2016 r. wykonane w Zespole Laboratoriów Sygnalizacji Alarmu Pożaru i Automatyki Pożarniczej BA CNBOP-PIB.
3. Protokoły z badań nr 1640/2013 z dnia 10.11.2016 r. oraz 13.12.2017 r. wykonane w Zespole Laboratoriów Sygnalizacji Alarmu Pożaru i Automatyki Pożarniczej BA CNBOP-PIB.

Świadectwo jest ważne pod warunkiem przestrzegania przez wnioskodawcę wymagań zawartych w umowie nr 3157/DC/CNBOP-PIB/2018.

Okres ważności świadectwa:


od 28.05.2018 r.

do 27.05.2023 r.

DYREKTOR CNBOP-PIB

bryg. dr hab. inż. Dariusz Wróblewski





ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 3157/2018

DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJĄCE WYRÓB

Głośnik do dźwiękowych systemów ostrzegawczych typu WAQ 130/6 PP

Typ głośnika:	WAQ 130/6 PP
Typ transformatora:	TG-100V/4Ω-8 Ω/0,75W-1,5W-3W-6W
Napięcie zasilania głośnika [V]:	100
Moc znamionowa głośnika [W]:	6
Ustawienia mocy głośnika na odczepach transformatora [W]:	6 / 3 / 1,5 / 0,75
Impedancja głośnika [Ω]:	8
Impedancja transformatora - dla poszczególnych odczepów [Ω]:	1666 / 3333 / 6666 / 13333
Maksymalny poziom ciśnienia akustycznego (moc znamionowa / 4m) [dB]:	90,8
Czułość S (1W / 4m) [dB]:	72,1
Kąt promieniowania dla 500 Hz [°]:	180
Kąt promieniowania dla 1 kHz [°]:	100
Kąt promieniowania dla 2 kHz [°]:	85
Kąt promieniowania dla 4 kHz [°]:	65
Rodzaj środowiska pracy:	A
Stopień ochrony IP:	32C
Zaciski:	ceramiczna kostka przyłączeniowa
Sposób zamocowania:	natynkowy montaż do ściany lub stropu
Wymiary głośnika z obudową [mm]:	164 x 164 x 66
Materiał obudowy:	metal
Masa [g]:	1600
Parametr zadziałania bezpiecznika:	115°C ± 130°C
Typ dodatkowego zabezpieczenia:	Nie dotyczy
Elementy opcjonalne:	Informacja identyfikująca:
Rodzaj i typ kondensatora:	Nie dotyczy
Filtr:	Nie dotyczy

WARUNKI DODATKOWE I UWAGI:

Zgodnie z § 17 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002, z późn. zm.) wyrób powinien być oznakowany znakiem jednostki dopuszczającej i dodatkowo numerem niniejszego świadectwa.

DYREKTOR CNBOP-PIB

brzg. dr hab. inż. Dariusz Wróblewski

