

# WZ Karta magistrali cyfrowej

Karta Katalogowa  
CDSO IVO

## Cechy

- Zasilanie kontrolera głównego oraz kaset rozszerzających
- Cyfrowa komunikacja urządzeń CDSO
- Terminacja magistrali cyfrowej



Certyfikat stałości właściwości użytkowych 1438-CPR-0401  
Świadectwo dopuszczenia 3883/2020



## Dane Techniczne

### Ogólne

Napięcie zasilania	24 V DC $\pm$ 20 % 48 V DC $\pm$ 15 %
Normy	EN54, CE
Mechaniczne	3 U/4 HP
Temperatura pracy	-5 °C...+40 °C
Wilgotność względna	25 %...90 %
Wskaźniki	Zasilanie
Złącza	Zasilanie, awaria zasilacza, 2x magistrala cyfrowa
Kolor	RAL7015

### Inne

Przełączniki Terminacja magistrali cyfrowej